

A cura di: Ing. Ugo V. Rocca (ugo.rocca@tin.it)

con la collaborazione di: Dott.ssa Federica Balicchi e Ing. Nicolalessandro Rocca

Il gas combustibile può provocare incidenti in base a diversi meccanismi. Le principali cause, come si legge nella Delibera 168/2004 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, sono dovute a:

1. soffocamento, determinato dalla perdita di combustibile a monte del processo di combustione e dalla perdita di prodotti della combustione a valle di detto processo;
2. avvelenamento, prodotto da elevate concentrazioni di monossido di carbonio (CO), nei prodotti della combustione, non correttamente evacuati;
3. scoppio, determinato dalla perdita di combustibile e dal suo successivo innesco a causa di eventi fortuiti (scintille nell'impianto elettrico, etc.)

A questo elenco si devono aggiungere anche i tentativi o le azioni di suicidio, nei quali, in molti casi, si ricorre alle bombole di gas o ai rubinetti domestici del gas come vere e proprie armi, con conseguenze spesso anche di notevole entità per terzi, oltre che per il soggetto interessato.

Per quanto riguarda gli impianti domestici, la causa più ricorrente di incidente è rappresentata dall'inefficienza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (canne fumarie), seguita da una non idonea ventilazione dei locali e da una scarsa manutenzione degli apparecchi utilizzatori.

Tali situazioni possono essere determinate, anche probabilmente a causa di una normativa non sufficientemente severa e rigorosa, da una non corretta progettazione dell'impianto, da una sua non corretta installazione, dalla insufficiente/inaccurata manutenzione, o da un errato esercizio.

Le problematiche e i rischi connessi con l'utilizzo del gas metano negli impianti domestici sono stati ampiamente approfonditi nel lavoro "*Aspetti di sicurezza ed ambientali delle grandi reti energetiche*" dell'Ing. U. V. Rocca, svolto per conto APAT, che ha trovato spazio in uno specifico elaborato a cura APAT dal titolo "*Aspetti di sicurezza ed ambientali delle reti di trasporto del gas naturale*" - Rapporto 74/2006, visibile sul sito APAT. In esso, si sottolinea come anche in Italia sarebbe opportuno individuare ed istituire un Ente di controllo specifico per i problemi connessi all'utilizzo del gas, come avviene in Francia (Qualigaz) e in Gran Bretagna (Corgi), ed avere una normativa più aggiornata in materia di sicurezza, tenendo conto che il riferimento normativo in vigore è ancora il DM 24 novembre 1984, sia pur integrato con più recenti direttive dell'AEEG. Inoltre, si evidenzia l'opportunità di una più approfondita informazione al cittadino, che permetta di puntare sulla prevenzione, opportunamente sottolineando le modalità con cui si verificano gli incidenti, più che riportando una mera enunciazione di tipo casistico.

A tal proposito si è riscontrata, infatti, una notevole difficoltà nel reperire informazioni su incidenti di vario tipo, a causa di una apparente tendenza da parte dei mezzi di comunicazione a minimizzare o evitare di fornire particolari su situazioni considerate troppo allarmanti, impedendo così di fatto una corretta informazione volta a prevenire il ripetersi degli incidenti.

Già nel 2001, Assoedilizia (Associazione Milanese della Proprietà Edilizia) si era occupata della questione della sicurezza nelle abitazioni, istituendo sul proprio sito internet una pagina denominata "Denuncia permanente pericolo metano", dove si proponeva di raccogliere tutte le informazioni inerenti gli incidenti causati dal gas naturale e di metterle a disposizione degli utenti. Tuttavia, questa iniziativa, per motivi non noti, appare non più attiva, nonostante avesse già messo in evidenza alcune problematiche chiave sulla sicurezza in Italia.

Al fine di fornire un quadro più completo della situazione, si è deciso di cominciare a compilare un elenco degli incidenti avvenuti dal 2001 al 2006, in continuo aggiornamento e facilmente accessibile: si tratta di un lavoro impegnativo, anche per le difficoltà sopra menzionate, ma ritenuto di grande utilità.

Si ritiene opportuno evidenziare come, nella varia casistica degli incidenti verificatisi, siano molto sovente coinvolte persone che non hanno diretta responsabilità con l'uso del gas o addirittura che non hanno proprio il gas in casa, ma ne subiscono le conseguenze a seguito di perdite nelle fognature (con arrivo in casa di terzi) o per motivi vari incidentali.

È evidente che un corretto uso del gas, sia a livello utente che in generale, può permettere il ricorso tranquillo ad un combustibile certamente utile ad un paese, come l'Italia, carente di risorse energetiche, ma è opportuno che si adoperi il massimo della capacità di intervento nel senso di prevenire i possibili incidenti, senza erroneamente "minimizzare" i pericoli purtroppo insiti nell'uso del gas come fonte di energia.

Testata	Data	Località	Descrizione
Ansa	11/11/2006	NAPOLI – Striano	Esplosione di una bombola di GPL in un appartamento: ferita un'anziana signora, evacuato un palazzo di quattro piani.
Metro	09/11/2006	ROMA – Via dei Corazzieri	Incendio in un appartamento divampato da un fornello a gas: morto un uomo disabile di 75 anni.
La Repubblica	08/11/2006	ROMA – Via Stelletta	Fuga di gas per la rottura di una conduttura nel corso di alcuni lavori in un ristorante: chiusa la strada al traffico.
La Repubblica	06/11/2006	ROMA – Circonvallazione Clodia	Un palazzo di 4 piani è stato evacuato per una fuoriuscita di gas da una tubatura.
Il Giornale	06/11/2006	PAVIA – Casteggio	Scontro frontale tra due automobili, una delle quali a metano: quest'ultima ha preso fuoco provocando la morte delle 3 persone a bordo.
La Repubblica	05/11/2006	ROMA – zona Vigna Clara	Fuga di gas per la rottura di una tubazione: chiusa al traffico la strada. Il gas ha invaso anche le fognature, aumentando il rischio di un'esplosione.
Il Messaggero	03/11/2006	ROMA – Via Molfetta	Fuga di gas per la rottura di una tubazione durante degli scavi per impiantare i cavi delle fibre ottiche: evacuate 16 famiglie, tra le quali 2 malati gravi. Dalle cartine risultava che le tubazioni si trovavano a profondità diverse.
La Repubblica	02/11/2006	CAMPOBASSO – Oratino	Crollo di una palazzina a causa di un'esplosione provocata da una fuga di gas: morta un'anziana signora.
VV.F.	25/10/2006	MILANO – Via Marco Aurelio	Evacuata una centrale Telecom a causa di un'improvvisa fuga di gas sprigionatasi dal manto stradale.
VV.F.	20/10/2006	MILANO – Via Bellarmino	Fuga di gas (per almeno 1 km e mezzo in linea d'aria) per la rottura di una conduttura provocata da un escavatore meccanico durante dei lavori sulla sede stradale: chiusa

			la via al traffico per 5 ore.
La Repubblica	20/10/2006	ROMA – Lungotevere Arnaldo da Brescia	Rottura di una condotta durante i lavori per la costruzione di un parcheggio.
VV.F.	11/10/2006	TRIESTE – Via dei Frigessi	Incidente stradale di un autoarticolato trasportante GPL: il semirimorchio si è staccato dalla motrice inclinandosi sulla strada; il serbatoio contenente 5.000 kg di GPL non è stato danneggiato.
Il Quaderno	13/10/2006	BENEVENTO – Pesco Sannita	Esplosione seguita da incendio causati da una fuga di gas: ingenti danni all'abitazione, ferita una persona.
VV.F.	01/10/2006	LECCO – Perledo	Un serbatoio GPL è stato avvolto dalle fiamme a causa di una perdita di gas dal gruppo multivalvole.
VV.F.	23/09/2006	PADOVA – Villanova di Camposampiero	Fuga di gas provoca l'esplosione di una villetta di due piani, radendola al suolo: feriti il proprietario e una vicina investita dai detriti che sono stati proiettati per una distanza di 50 metri.
La Repubblica	20/09/2006	ROMA – Piazza Venezia	Fuga di gas all'angolo tra Via del Plebiscito e Piazza del Gesù: bloccato il traffico durante i lavori.
La Repubblica	20/09/2006	MILANO – Via Lomellina 1	Fuga di gas metano dalle tubature.
VV.F.	19/09/2006	ROVIGO	Incendio divampato in un appartamento raggiunge la cucina, facendo scattare l'allarme gas.
La Repubblica	18/09/2006	MILANO – Via Lomellina 7	Crollo di una palazzina di quattro piani a causa di una forte esplosione provocata da una fuga di gas: 4 vittime, 16 feriti, un centinaio di persone evacuate. Erano due anni che si sentiva un forte odore di gas: numerose le segnalazioni. Si è cercato di attribuire la causa dell'incidente ad un tentativo di suicidio.
VV.F.	18/09/2006	RAGUSA – Modica	Fuga di gas provoca una violenta esplosione in un'abitazione: gravemente ferita una persona, gravemente danneggiata la struttura.
Metro	13/09/2006	NAPOLI – Ercolano	Tentato suicidio di un uomo con il gas: evacuate la circa cento persone di un condominio.
Metro	11/09/2006	NAPOLI	Esplosione di una bombola di gas in un appartamento: morto un paraplegico di 42 anni.
VV.F.	29/08/2006	RAVENNA – Castiglione di Ravenna	Esplosione in una casa a causa di una fuga di gas: ferita un'anziana persona, danneggiata l'abitazione e quelle vicine.

VV.F.	05/08/2006	RAGUSA – Vittoria	Un incendio in un deposito provoca l'esplosione di circa 20 bombole (GPL?).
Tg 3	02/08/2006	ROMA – Via Cortina d'Ampezzo	Fuga di gas.
La Repubblica	01/08/2006	ROMA – Via Flaminia	Sgombero di un campo nomadi reso difficoltoso per la presenza di numerose bombole GPL.
La Repubblica	28/07/2006	ROMA – Via Melaina	Una donna di 69 anni tenta il suicidio aprendo i rubinetti del gas e accendendo una fiamma, provocando una forte esplosione: gravemente ferita la donna, pesantemente danneggiati la casa e gli appartamenti attigui.
Tg 3	19/07/2006	ROMA – Castelnuovo di Porto	Esplosione di una bombola GPL: ferita una persona.
VV.F.	13/07/2006	PISTOIA	Un incendio scoppiato all'interno di un deposito di pancali in legno ha raggiunto tre bombole di GPL, due delle quali sono esplose.
La Repubblica	10/07/2006	ROMA – Via Flaminia, zona Saxa Rubra	Rottura di un tubatura del gas, forse a causa della manovra di una ruspa: pesanti rallentamenti sul Gra e blocco della linea ferroviaria Roma-Viterbo.
Ansa	02/07/2006	NAPOLI – Castellamare di Stabia	Esplosione di una bombola di GPL in un'abitazione: gravemente ferite 3 persone, crollato il solaio della casa.
VV.F.	01/07/2006	CUNEO – Monterosso Grana	Crollo di un'abitazione a seguito di un'esplosione causata dalla perdita di GPL: feriti due anziani che abitavano nello stabile, danneggiato il fabbricato vicino.
La Repubblica	26/06/2006	ROMA – Ostia Antica, Via Tor Bocciana	Grande fuga di gas provocata dalla rottura di una tubatura durante i lavori con una ruspa: isolata l'area, chiuso il Ponte della Scafa, con pesanti ripercussioni sul traffico.
La Repubblica	26/06/2006	ROMA – Via Cavour	L'esplosione di una caldaia, seguita da un incendio, ha gravemente danneggiato un palazzo: evacuate 6 persone, tra cui una donna con due bambini e un'anziana di 97 anni.
VV.F.	24/06/2006	AGRIGENTO – Raffadali	Incendio di un deposito di gas medicali, tecnici e GPL.
Il Tempo	20/06/2006	ROMA – Monte Mario	L'incendio sviluppatosi ai piedi del parco di Monte Mario ha provocato un'esplosione (bombole o metano?).
La Repubblica	20/06/2006	ROMA – Piazza dell'Alberone	Lo scoppio di una caldaia (metano?) nel seminterrato di un palazzo di otto piani ha provocato un incendio nello stabile: ferite lievemente alcune persone, intossicate altre, evacuate circa 40 persone.

VV.F.	18/06/2006	SIENA – Chiusi	L'incendio di un'autovettura, per cause ancora sconosciute, coinvolge anche un contatore della rete di distribuzione del gas metano.
La Repubblica	10/06/2006	ROMA – Via Herbert Spencer	Un'auto a GPL incendiata da un piromane provoca una violenta esplosione seguita da un incendio, distruggendo le tre auto vicine, le finestre del primo piano dello stabile adiacente e le saracinesche del piano terra: evacuato il palazzo con circa cento persone.
VV.F.	09/06/2006	ANCONA – Jesi	Un incendio sviluppatosi in un cantiere edile ha provocato l'esplosione di una bombola GPL: frammenti metallici proiettati ad oltre 50 metri dal punto dell'esplosione.
La Repubblica	04/06/2006	ROMA – Via Alessandro Neroni	Alle ore 22, durante un temporale un fulmine ha colpito sia la conduttura del gas sia quella dell'acqua di alcuni palazzi, causando la fuoriuscita di gas dai rubinetti domestici (da dove invece sarebbe dovuta uscire acqua), con elevato rischio di esplosione e con estensione della fuga anche alle strade adiacenti: evacuati 4 palazzi per tutta la notte.
Metro	31/05/2006	ROMA – Via Genocchi	Fuga di gas provocata dal danneggiamento di una tubatura da parte di una trivella che stava effettuando dei lavori: chiusa al traffico la strada, evacuato il palazzo della Regione.
VV.F.	28/05/2006	VERBANIA – Cannobio	Fuga di gas GPL in un condominio di villette a schiera; completamente invasi un'intercapedine e uno scantinato interrato: evacuati un centinaio di residenti
La Repubblica	26/05/2006	ROMA – Via Riano	Il crollo di una parte del muro di recinzione di una palazzina di due piani (probabilmente dovuto ad alcuni lavori nella zona per la realizzazione di un parcheggio) ha provocato l'apertura di una voragine nel terreno tra il muro e la casa, nel quale è sprofondata un'auto, che ha provocato anche la rottura di una tubazione del gas con conseguente fuga di gas: evacuata la palazzina, transennata l'area e deviato il traffico.
VV.F.	22/05/2006	RAGUSA – Comiso	Incendio in un capannone agricolo, all'interno del quale erano presenti anche bombole di GPL.
VV.F.	19/05/2006	ALESSANDRIA – Valenza Po	Incendio scoppiato in un capannone adibito allo stoccaggio di rifiuti speciali: elevata pericolosità per la vicinanza con la centrale di distribuzione di gas metano della stessa azienda.
VV.F.	16/05/2006	SIENA – Rapolano Terme	Incendio sviluppatosi durante le operazioni di sostituzione di una bombola di GPL per uso domestico, collocata su un terrazzo.

La Repubblica	08/05/2006	ROMA – San Pietro, Via San Pio X	Fuga di gas per la rottura di una condotta in seguito all'apertura di una voragine: chiusa per alcune ore la strada al traffico automobilistico.
La Repubblica	05/05/2006	ROMA – Olgiata	Esplosione di una caldaia difettosa alimentata a GPL in una villetta: feriti 2 operai.
VV.F.	03/05/2006	GROSSETO	Esplosione di una bombola di GPL posta su un terrazzo.
Metro	03/05/2006	ROMA	Due uomini costruiscono un ordigno artigianale assemblando una bombola GPL e un filo elettrico e fanno esplodere il garage del vicino di casa.
Metro	02/05/2006	ROMA	Una sacca di gas formatasi in un tombino ha provocato un'esplosione e incendio: gravemente ferito un operaio che doveva svolgere dei lavori di manutenzione.
VV.F.	30/04/2006	SIRACUSA – Priolo	Incendio in una raffineria, che ha provocato il collasso di una adiacente condotta di GPL con conseguente dardo di fuoco.
La Repubblica di Palermo	29/04/06	PALERMO	Esplosione in una palazzina dovuta ad una fuga di gas in una cucina: ferita una donna di 70 anni, evacuato il palazzo.
VV.F.	28/04/2006	TERAMO – Ponte Vezzola	Incendio causato da una fuga di gas metano da una condotta: ferite delle persone, evacuate le abitazioni circostanti.
VV.F.	20/04/2006	UDINE	Incendio di un tetto nel centro cittadino che ha interessato un edificio di otto piani in costruzione: coinvolte un gruppo di bombole con gas estremamente infiammabile (metano?).
La Repubblica	16/04/2006	ROMA – Montespaccato, Via Camino	Esplosione di una bombola di gas in una mansarda: gravemente ferita una donna, completamente distrutto l'appartamento che si è "appoggiato" sul sottostante quarto piano della palazzina.
VV.F.	16/04/2006	LODI	Incendio causato da una fuga di gas in un ristorante: ferite 5 persone.
VV.F.	15/04/2006	PRATO	Incendio di un veicolo, reso estremamente pericoloso per la presenza nel furgone di 3 bombole GPL.
VV.F.	13/04/2006	PISTOIA – S. Agostino	Incendio in un camper provoca l'esplosione della bombola di gas GPL per autotrazione.
La Repubblica	10/04/2006	ROMA – Via Vigne Nuove	Fuga di gas provocata dal danneggiamento di una condotta del metano durante dei lavori di scavo con ruspe: evacuati alcuni palazzi.

VV.F.	09/04/2006	FERRARA	Esplosione dovuta ad una fuga di gas: crollato il soffitto dell'abitazione, feriti due anziani coniugi.
Il Giornale Roma	01/04/2006	ROMA – Pratone delle Valli	Esplosione seguita da incendio provocati da una bombola di gas collegata ad una stufa difettosa, utilizzata da un uomo per scaldarsi in una baracca: morto carbonizzato l'abitante, distrutte una decina di baracche intorno.
VV.F.	01/04/2006	RIETI – Case San Benedetto	Fuga di gas da una condotta posta sotto il livello del terreno: evacuate abitazioni limitrofe, interrotte le utenze elettriche, bloccata la circolazione stradale.
Corriere Romano	31/03/2006	ROMA – Via Prenestina	Incendio provocato da fornello a gas su un furgone abbandonato: morto carbonizzato il barbone all'interno.
VV.F.	24/03/2006	MASSA CARRARA	Scoppio di un contatore del gas causato da un incidentale collegamento di una bombola di ossigeno con la tubazione del gas.
VV.F.	22/03/2006	MILANO – Via Cassiodoro	A causa della rottura di un tubo dell'impianto del gas è divampato un incendio nelle cantine di un edificio di sette piani, con una forte concentrazione di monossido di carbonio: evacuato lo stabile.
VV.F.	20/03/2006	LECCO – Oggiono	Vasto incendio in un campeggio che ha provocato l'esplosione di numerose bombole di GPL.
VV.F.	11/03/2006	PISTOIA – località Fabbrica	Incendio in un'autovettura con impianto di alimentazione a metano: rischio di esplosione e di propagazione delle fiamme ad altre autovetture e al vicino deposito di gas GPL.
VV.F.	08/03/2006	MILANO – Via Triboniano	Un incendio sviluppatosi in un campo nomadi ha provocato l'esplosione di numerose bombole di gas.
VV.F.	06/03/2006	UDINE – Cervignano del Friuli	Fuga di gas in fase vapore dalla valvola di fondo durante un travaso di GPL da ferrocisterna.
La Stampa	06/03/2006	TORINO – Via Po	Tre esplosioni a distanza di pochi minuti una dall'altra a causa di una perdita di gas incontrollata che si è protratta per ore: evacuate più di cento famiglie.
VV.F. L'aria di domani	05/03/2006	TORINO – Via Accademia Albertina	Fuga di gas per la rottura di una condotta a bassa pressione, che ha causato un principio di incendio in alcuni locali cantina e tre successive deflagrazioni: evacuati i fabbricati interessati e 115 persone, compromessa la viabilità per diversi giorni, interruzione delle

			utenze gas ed elettriche.
Il Tempo	01/03/2006	ROMA – Fiumicino	Fuoriuscita di gas da un considerevole quantitativo di bombole esauste: evacuata una scuola, malori per alcuni bambini.
VV.F.	28/02/2006	VENEZIA - Mestre	Fuoriuscita di gas per un incidente verificatosi durante alcuni lavori di manutenzione del metanodotto, che ha interessato una zona densamente abitata e nevralgica per il traffico automobilistico.
VV.F.	23/02/2006	CAGLIARI	Incendio divampato in un appartamento a causa di una stufa alimentata a GPL: evacuato appartamento e quelli limitrofi, danneggiato il solaio.
La Repubblica	11/02/2006	LECCE – Vaste, Via Principe Umberto	Esplosione in un appartamento per la fuga di gas dalla bombola: morta una delle due proprietarie, ferita l'altra, distrutto l'appartamento, danneggiate 4 abitazioni, evacuate 3 famiglie.
VV.F.	09/02/2006	CATANIA – Trecastagni	La fuoriuscita di gas da alcune bombole di GPL provoca incendio e due esplosioni in un garage seminterrato, investendo il personale di soccorso: gravemente danneggiato il solaio e dichiarati inagibili gli appartamenti soprastanti.
VV.F.	02/02/2006	PISA – Pontedera	Esplosione per una fuga di gas in un appartamento all'ultimo piano di un condominio nel centro storico: distrutta abitazione, crollati due solai a volta, pesantemente danneggiato il tetto, ferita e ustionata l'anziana signora residente, dichiarati completamente inagibili tre appartamenti dello stabile e sgombrato l'edificio.
VV.F.	31/01/2006	FORLI'	Esplosione in un'abitazione per fuga di gas durante l'installazione di una caldaia: parziale crollo del tetto e lesione di alcune murature del fabbricato.
La Repubblica	30/01/2006	ROMA – Via Silvio Spaventa	Fuga di gas per rottura della condotta durante alcuni lavori: la strada è rimasta chiusa al traffico.
VV.F.	23/01/2006	RAGUSA	Incendio divampato in un negozio a causa di una perdita di gas da un stufa.



VV.F.	19/01/2006	VERCELLI – Trino Via Pasubio	Fuoriuscita di gas metano dal metanodotto cittadino: evacuate 19 famiglie residenti nelle abitazioni limitrofe al punto di perdita.
VV.F.	17/01/2006	NAPOLI	Tranciata una condotta del gas durante i lavori di costruzione di un complesso scolastico: sgomberati il circolo didattico e i fabbricati vicini.
VV.F.	03/01/2006	POTENZA – Melfi	Operaio rimane ustionato per un'esplosione causata da una fuga di gas. Si trovava in un tombino dove passano tubi del metano, quando si è sviluppata una fiammata che lo ha investito, provocandogli ustioni al volto e alle mani.
VV.F.	03/01/2006	TRIESTE	Esplosione seguita da un incendio per una fuga di gas dal locale caldaia in una casa: danneggiati i muri perimetrali e il solaio del primo piano.
VV.F.	02/01/2006	VARESE – Via Morosini	Esalazioni di monossido di carbonio per il malfunzionamento dell'impianto termico di un condominio: intossicate 5 persone.
La Repubblica	01/01/2006	ROMA – Via Colonnello Tommaso Masala	Grande fuga di gas per la rottura di una condotta: evacuate 6 palazzine di cinque piani per un totale di 100 persone.
VV.F.	30/12/2005	LECCO	Esplosione causata da una fuga di gas al terzo piano di un edificio: evacuato lo stabile, salvate tre persone rimaste imprigionate, danneggiati altri due appartamenti dello stesso piano.
La Stampa	24/12/2005	VERCELLI – Ghislarengo, Via Vittorio Emanuele	Fuga di gas per un guasto alle tubature sotterranee: deviato il traffico.
La Stampa	24/12/2005	VERCELLI – Gattinara	Guasto alla caldaia della Banca S. Paolo Imi: riempiti di fumo i locali della banca e alcuni appartamenti del condominio.
VV.F.	20/12/2005	ASTI	Violenta esplosione di uno scaldabagno per la formazione di una sacca di gas, in seguito alla formazione di ghiaccio sulla valvola di regolazione del gas.
VV.F.	09/12/2005	NAPOLI – Bagnoli	Esplosione causata da una fuga di gas all'interno di un appartamento al quinto e ultimo piano di uno stabile: crollati i muri perimetrali di quattro appartamenti, salvate sei persone.

La Repubblica	08/12/2005	ROMA – Cassia Bis	Auto alimentata a GPL va a fuoco nella prima galleria della Cassia Bis in direzione Viterbo: circolazione bloccata per la chiusura della galleria.
La Repubblica	08/12/2005	ROMA – Vigna Clara, Via Francesco Coletti	Fuoriuscita di monossido di carbonio da una caldaia difettosa
La Repubblica	06/12/2005	ROMA – Manziana, Via Ponton di Sotto	Fuga di gas dall'impianto di riscaldamento causa esplosione di un termocamino: morti i due residenti, devastata la facciata dell'abitazione, divelta la porta d'ingresso, crollato un soffitto e reso l'edificio pericolante.
VV.F.	29/10/2005	ROMA – Parioli	Esplosione causata da uno scaldabagno di un appartamento adibito ad ufficio: notevoli danni all'appartamento.
La Repubblica	18/10/2005	ROMA – Piazza Monte Testaccio	Esplosione di gas durante i lavori di manutenzione sul tetto del mercato: gli operai hanno usato una bombola e una piccola quantità di gas è finito nelle grondaie che collegano tetto e tombini, intasate di rifiuti, provocando l'esplosione. Nessun ferito.
Il Corriere della Sera	13/09/2005	ROMA – Ponte Galeria, Via Portuense	Fuga di gas da una conduttura spaccata da una ruspa, che ha dato origine ad una maxifiammata: evacuato il quartiere e isolata la zona, messe in sicurezza alcune bombole di gas che si trovavano nel quartiere..
VV.F.	09/09/2005	GROSSETO – strada statale 223	Fuga di gas GPL da un serbatoio di un impianto di distribuzione carburanti: strada statale chiusa per tutto il periodo dell'intervento nel tratto compreso tra Roselle e Batignano.
VV.F.	05/09/2005	CAGLIARI	Fuga di gas di città nelle vicinanze dell'Ospedale S. Giovanni di Dio: delimitate e presidiate l'area pericolosa e quella potenzialmente pericolosa, deviato il traffico veicolare e pedonale. Altra fuga di gas nella stessa area il mattino seguente.
Il Messaggero	28/08/2005	FIRENZE – Autostrada A1, tratto compreso tra Incisa e Firenze sud	Un'auto a GPL prende fuoco all'interno della galleria di San Donato: il fumo ha invaso tutto il tunnel, traffico bloccato e chilometri di coda, 400 persone sotto la pioggia fuori la galleria per favorire le operazioni di soccorso.
Il Messaggero	24/08/2005	ROMA – Via dell'Acqua Marcia	Fuga di gas da un contatore difettoso al pian terreno di uno stabile: evacuato il palazzo.

Il Messaggero	20/08/2005	ROMA – Via Cassia, Giustiniana	Esplosione per fuga di gas distrugge un appartamento al piano seminterrato di uno stabile di 4 piani: ferita la proprietaria, ingenti danni ad altre due abitazioni e a sette box adiacenti adibiti a cantine.
Il Messaggero	10/08/2005	ROMA – Via Lago Tana	Perdita di gas dalla condotta cittadina.
VV.F.	22/07/2005	LIVORNO – Porto industriale	Fuga di circa 28000 mc di elio liquido refrigerato per funzionamento difettoso di una valvola di sicurezza.
VV.F.	13/07/2005	MASSA CARRARA – zona Partaccia	Esplosione con conseguente incendio a causa di una fuga di gas da un fornello in un campeggio:ustionata una signora, danneggiata una roulotte, evacuato il campeggio.
VV.F.	25/05/2005	LUCCA – Capannori	Esplosione all’interno di un impianto per il trattamento, la riconversione ed il collaudo di bombole e serbatoi utilizzati per il deposito di GPL.
VV.F. Il Giorno	10/05/2005	PERUGIA – Bastia Umbra	Esplosione di alcuni contatori del gas alloggiati all’esterno di due palazzine: danneggiati i due manufatti dove erano contenuti e gli infissi per la chiusura degli stessi.
Il Messaggero	27/04/2005	ROMA – Via Cornelia – Via della maglianella	Ruspa spacca la tubatura del gas, provocando una grossa perdita di gas con conseguente blocco del traffico sul raccordo anulare fino a notte fonda. I tecnici dell’Italgas hanno lavorato per ore per riparare la perdita.
La Gazzetta del Sud	23/04/2005	PACHINO	Fuga di gas da una bombola provoca un’esplosione che sventra un’intera palazzina: evacuata palazzina adiacente e 3 famiglie.
VV.F.	17/04/2005	ROVIGO – Porto Viro	Fuoriuscita in forte pressione di gas GPL da un serbatoio adibito al rifornimento automezzi: evacuata l’intera zona e chiusa la strada provinciale 37.
Il Messaggero	16/04/2005	TERAMO – Pineto	Un incendio provocato a seguito di una fuga di gas causa ustioni gravi ad un bambino di 1 anno e ferite al padre e ad un’altra persona. La causa della fuga è da verificare.

Il Messaggero	09/04/2005	RIETI – Monte Terminillo	Residence La Palma totalmente crollato a causa di una esplosione. Il custode rimane gravemente ustionato a seguito dell'incendio che ha interessato gran parte della struttura.
Il Messaggero	09/04/2005	ROMA – Stazione metro Ottaviano	Falso allarme per una fuga di gas.
VV.F.	08/04/2005	RIETI – Monte Terminillo	Esplosione causata da una fuga di gas in un appartamento al primo piano di un edificio: ustionato un ragazzo.
Il Messaggero	02/04/2005	SAVONA – Finale Ligure	2 morti (madre e figlio) provocati da un'esplosione che ha interessato un'officina meccanica (Euomotor di via Torino). Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica.
VV.F.	30/03/2005	TRIESTE – Via Tor Bandena	Incendio in uno stabile innescato da una perdita di gas da una conduttura: due operai ustionati dalle fiamme, non ingenti i danni materiali.
VV.F.	30/03/2005	TRIESTE – Via Orlandini	Esplosione a causa di una fuga di gas da una bombola nella cucina di una società bocciofila: danneggiato l'appartamento, alcune vetture e infissi delle abitazioni limitrofe.
Il Messaggero La Gazzetta del Sud	30/03/2005	Porto Torres	1 persona si fa saltare in aria con il gas insieme all'intera palazzina. Il suicida è gravissimo e danni ad altre persone sono stati evitati solo perché la palazzina era stata fatta evacuare.
Il Messaggero	23/03/2005	PESARO – S. Angelo in Vado	2 anziani morti per avvelenamento da monossido di carbonio, il figlio, handicappato, in prognosi riservata. La causa più probabile è il funzionamento difettoso della caldaia per il riscaldamento della villetta.
VV.F.	19/03/2005	SIENA – Sinalunga, Loc. Rigomagno	Esplosione a seguito di una fuga di gas GPL in un fabbricato isolato: è stata estratta una donna di 81 anni, rimasta sepolta dalle macerie del proprio appartamento, completamente distrutto; coinvolti anche i tre occupanti dell'appartamento adiacente.
Il Messaggero	19/03/2005	ROMA	Dal 2003 è stato avviato il piano straordinario di rinnovo della rete gas di Roma con la sostituzione delle vecchie condotte in ghisa.

Il Messaggero	09/03/2005	ROMA – Via Basento	Crollo del contrappeso dell'ascensore sfonda il solaio del seminterrato di una palazzina: fortemente danneggiata la tubatura del gas, da cui c'è stata una fuoriuscita.
VV.F.	09/03/2005	MASSA CARRARA	Esplosione a seguito di una fuga di gas in una abitazione a tre piani fuori terra: gravemente ustionata una persona.
VV.F.	08/03/2005	BRINDISI – S. Pietro Vernotico	Esplosione dovuta alla perdita di gas che alimentava una cucina in un piccolo appartamento, all'interno del quale erano presenti dieci bombole di GPL per l'alimentazione delle utenze domestiche: ricoverati gli occupanti l'abitazione.
Il Messaggero	07/03/2005	TORINO	Crollo di un palazzo in disuso probabilmente provocato da una fuga di gas provoca: morta una bambina e la madre
VV.F.	02/03/2005	MILANO	Perdita di gas GPL da una cisterna ferroviaria che conteneva 538.850 kg di propano: è stata isolata e bloccata su un binario in area sicura.
VV.F.	01/03/2005	MILANO	Anziana signora perde la vita per le esalazioni di monossido di carbonio provocate da uno scaldabagno a gas.
VV.F.	01/03/2005	LA SPEZIA	Una ruspa urta una condotta del gas provocando la fuoriuscita di metano.
Il Messaggero	26/02/2005	ROMA – Via Gregorio VII	Fuga di gas per la rottura di una tubatura provocata da un escavatore: evacuati 3 edifici di 8 piani per un totale di oltre duecento persone.
VV.F.	19/02/2005	LECCE – Parabita	Esplosione provocata da una fuga di gas in un appartamento dove erano presenti delle bombole di GPL: ustionata una donna di 34 anni, salvo il figlio di due anni.
Il Messaggero	18/02/2005	BOLOGNA – Autosole e A14	Incendio di un'autocisterna di GPL che si è urtata anche con un altro mezzo pesante carico di lamiere: chiuso per ore il traffico in entrambe le direzioni, ferito e ustionato uno dei due conducenti.
VV.F.	16/02/2005	VICENZA – Gambellara	Rottura di un tubo interrato di gas metano, probabilmente causato dal cedimento della banchina stradale dovuta al frequente passaggio di mezzi pesanti: ciò ha provocato un'ingente fuoriuscita di prodotto con conseguente rischio di incendio. Evacuate le abitazioni limitrofe, interrotta la rete elettrica e chiuse le strade circostanti.

VV.F.	16/02/2005	VERONA – Terrazzo Verona	Esplosione di un fabbricato rurale a causa di una perdita di gas: crollato uno degli appartamenti dello stabile, ustionate due persone.
Il Messaggero	12/02/2005	VENEZIA – Bibione	Un tubo difettoso della caldaia di un locale ha provocato l'avvelenamento da monossido di carbonio di un uomo di 100 chili di peso che, crollando sul figlio di 4 anni e mezzo, ha rischiato di ucciderlo.
Ansa	02/02/2005	VITERBO – Via Cassia	Incendio del metanodotto ai margini della Cassia ha impegnato i Vigili del Fuoco per 2 ore. La rottura della condotta a 50 bar è stata causata da una ruspa per lavori ai margini della strada. L'operaio è rimasto ustionato.
VV.F.	27/01/2005	PISA – Crespina	Intera famiglia intossicata da esalazioni di monossido di carbonio.
VV.F.	27/01/2005	VERONA – Caprino Veronese, Spiazzi Montebalbo	Due persone trovate senza vita nel loro appartamento per le esalazioni di monossido di carbonio.
Il Messaggero	15/01/2005	ROMA – Via Tiberina	Esplosione di una stufetta all'interno del gabbiotto di un distributore di benzina in disuso: morto un uomo romeno che vi abitava.
Il Messaggero	08/01/2005	ROMA – Via di Parione	Fuga da una condotta del gas: evacuate una quindicina di persone.
VV.F.	04/01/2005	SALERNO	Fuga di gas metano da una condotta stradale: evacuati sette fabbricati con circa cento persone all'interno.
Il Messaggero di Viterbo	04/01/2005	VITERBO – Orte	Fuga di gas provoca l'esplosione di un appartamento: ferito un uomo e danneggiato l'appartamento adiacente.
Il Messaggero	02/01/2005	VARESE – Ponte Tresa	Intossicazione di varie persone in un ristorante da monossido di carbonio rilasciato da alcune stufe a fungo.
Il Messaggero	30/12/2004	BENEVENTO	Fuga di gas da caldaietta. Morti 2 coniugi.
Il Messaggero	29/12/2004	TORINO	Giovane marocchino di 13 anni ucciso dal monossido di carbonio da un vecchio forno a gas.
Il Messaggero	27/12/2004	ROMA – Giustiniana	Smottamento di terreno causa la rottura di una condotta di gas AP (24 atm) vicino al GRA tra Cassia e Trionfale. Traffico in tilt e perdite per oltre un'ora (rischio gravissimi incidenti) con getto alto oltre 20 mt.

Il Messaggero	27/12/2004	ROMA	Sentenza del Tar della Lombardia che annulla la Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'assicurazione obbligatoria per infortuni da Gas.
Il Messaggero	23/12/2004	ROMA – Tuscolano	Allarme dovuto alla rottura di una tubatura di gas: il sottosuolo al di sotto di un palazzo di 9 piani in Via Ampio Flaviano è risultato saturo di gas.
Il Messaggero	12/12/2004	ROMA – via in Lucina	Bombola esplose durante l'intervento del tecnico incaricato della sostituzione.
Il Messaggero	05/12/2004	ROMA – Casilino	Fuga di gas da una bombola distrugge una abitazione: 7 feriti gravi.
e-gazette	29/11/2004	ROMA – Ostia	Fuga di gas uccide 2 persone nel sonno
e-gazette	29/11/2004	COSENZA – Cassano Ionio	Fuga di gas e conseguente esplosione distrugge una palazzina dell'IACP.
e-gazette	29/11/2004	VENEZIA	2 operai ItalGas ustionati durante lavori su una conduttura.
e-gazette	29/11/2004	TREVISO – Mogliano Veneto	Uomo tenta suicidio saturando l'appartamento di gas. Pericolo di esplosione per l'intera palazzina.
VV.F.	29/11/2004	MASSA CARRARA	Esalazioni di monossido di carbonio dovute al malfunzionamento di una caldaia all'interno di un appartamento: ricoverato in ospedale l'intero nucleo familiare
VV.F.	25/11/2004	VENEZIA – Ponte De Le Do Spade	Incendio dovuto ad una fuga di gas metano: coinvolti degli operai, lievemente ustionati, che stavano effettuando dei sopralluoghi per conto della società del Gas.
VV.F.	25/11/2004	VICENZA – Barbarano Vicentino	Fuga di gas da una bombola di 15 kg provoca esplosione seguita da incendio in un furgone attrezzato al servizio di rosticceria all'interno di una fiera: ferite 15 persone e un Vigile del Fuoco, incendiati altri furgoni e banchi di vendita.
ANSA	23/11/2004	COSENZA – Cassano Ionio, Via Francesco Bruno	Forte deflagrazione in un appartamento dovuta ad una fuga di gas da una stufa: gravi danni all'abitazione, evacuati 4 appartamenti dello stesso stabile
Il Messaggero	22/11/2004	CASTIGLIONE DEL LAGO	Esplosione di gas uccide un tecnico durante il controllo di una caldaia.
Il Messaggero La Repubblica	21/11/2004	FOGGIA	Fuga di gas provoca un'esplosione e il crollo di due palazzine: morte 8 persone, evacuati 9 nuclei familiari.

Il Messaggero La Repubblica	21/11/2004	LECCE	Incendio, provocato probabilmente da una fuga di gas, al piano inferiore della casa uccide una donna.
VV.F.	15/11/2004	FIRENZE – Via dei Novoli	Esplosione di una bombola di GPL in un caseggiato ad un piano: ferimento dell'inquilino.
Il Messaggero	06/11/2004	ROMA – Via Sagunto	Interruzione fornitura gas per presunta fuga
Il Messaggero	01/11/2004	BERGAMO – Vidalengo	Esplosione causata da malfunzionamento stufetta.
Avvenire	2/11/2004	CAGLIARI – Viale Poetto	Fuoriuscita non accidentale per suicidio e conseguente esplosione da fornelli alimentati da bombola condominiale.
Il Messaggero	21/10/2004	ROMA – Via Falcognana	Rovesciamento autocisterna AGIP da 16.000 litri. Evacuazione 20 villette per prevenire le conseguenze da formazione di sacche di gas in tombini (pericolo di esplosione). Rottura tubo nel rifornimento di bombolone per abitazione privata. Fuoriuscita di 11.000 litri di gas e conseguente evacuazione delle abitazioni nel raggio di 700 metri.
Il Messaggero	20/10/2004	ROMA – Via S. Bosco	Evacuato palazzo di 6 piani per 4 ore a causa di una fuga di gas dalla rete di distribuzione.
VV.F.			200 interventi l'anno dei VV FF per il cedimento delle tubature, su un totale di 3500 interventi all'anno per fughe di gas. 510.000 le caldaie da sostituire.
VV.F.	18/10/2004	SAVONA – Celli Ligure	Vari incendi provocati da una fuga di gas da una tubazione interrata: evacuazione immediata di alcuni fabbricati per un totale di 50 persone.
VV.F.	14/10/2004	BARI – Altamura	Incendio divampato a causa di un'esplosione per fuga di gas in un appartamento al primo piano di una palazzina: gravemente ferito il proprietario, gravi danni all'appartamento e a quello adiacente.
Il Messaggero	9/10/2004	ROMA – Via Oslavia	Fughe di gas con intervento VV.F. e ItalGas. Rilevata irregolare posizione delle tubature a meno di 25 cm dal manto stradale. Si rilevano problemi relativi alle mappe non adeguate e alle tubature troppo vecchie.
Il Messaggero	7/10/2004	ROMA – Via dei Cristofori	Fuga di gas provocata dai lavori di rifacimento del manto stradale. Rilevata tubatura da 300 mm di diametro a soli 25 cm dal manto stradale. I lavori erano stati



			approvati dall'ItalGas.
Il Resto del Carlino	02/10/2004	VARESE – Gallarate, Via dei Mille	Crollo di una villetta in seguito ad un'esplosione causata da una fuga di gas: ferita l'anziana donna che vi abitava, ferito un uomo che abitava nella casa di fronte, in frantumi i vetri delle case vicine.
Il Messaggero	28/09/2004	ROMA – Via Costabella	Fughe di gas e intervento dei VV.F. Evacuazione appartamento per prevenzione rischio esplosioni.
Il Messaggero	23/09/2004	ROMA – G.R.A.	Danneggiamento condotta ItalGas da 200 mm di diametro.
Il Messaggero	23/09/2004	La SPEZIA – Prati di Vezzano	Suicidio causa esplosione e 3 morti.
Il Messaggero	21/09/2004	ROMA – Vigne Nuove	Tranciato tubo in polietilene durante lavori di allaccio di un nuovo centro commerciale. Conseguente infiltrazione di gas negli uffici della SNIA VISCOSA e dell'Agenzia delle ENTRATE.
Il Messaggero	21/09/2004	ROMA – Via Salaria	Fuga di gas all'aeroporto dell'urbe
Il Messaggero	21/09/2004	ROMA – Via Vitalini	Tranciato tubo a causa di una ruspa. Conseguente fuga di gas
Il Messaggero	21/09/2004	ROMA, Via Valcannuta	Fuga di gas
Il Messaggero	21/09/2004	ROMA – Via Filippo Serafini	Fuga di gas
Il Messaggero	21/09/2004	ROMA – Piazza Bologna	Fuga di gas
	18/09/2004	LECCE – Copertino	Prima una fuga di gas, poi un'improvvisa fiammata ha provocato notevoli danni in un locale e ferito tre persone, di cui due in modo grave.
L'aria di domani	14/09/2004	PESARO	13 persone rimangono intossicate per le esalazioni di metano fuoriuscito da un tombino nel centro della città: evacuata una scuola materna.
Il Messaggero	11/09/2004	ROMA – Viale Ionio	Ignorate diverse segnalazioni di fughe da parte dei cittadini residenti
Avvenire	31/07/2004	BELGIO – Bruxelles	Esplosione conduttura Alta Pressione con 15 morti e 120 feriti. Motivo sconosciuto

VV.F.	16/07/2004	NAPOLI – Torre Annunziata	Incendio sul terrazzo di un appartamento al terzo piano di un edificio, provocando l'esplosione di una bombola di gas: ferito un Vigile del Fuoco.
VV.F.	26/05/2004	TORINO – Porte di Pinerolo	Fuga di gas da una tubazione da mm 100 interrata, danneggiata a seguito di alcuni lavori di scavo per conto di una compagnia telefonica: sospeso il traffico veicolare ed evacuate circa 100 persone.
VV.F.	26/05/2004	RAVENNA – Lugo	Incendio dovuto all'esplosione di tre bombole di GPL in un laboratorio di vernici: intossicate 8 persone.
VV.F.	26/04/2004	BRINDISI – Cerano	Ribaltamento di un'autocisterna contenente GPL, che è stato travasato in un'altra autocisterna per evitare dispersioni e incendi.
VV.F.	23/04/2004	VERCELLI – Crescentino	Fuoriuscita di gas dalle condutture di scarico dei fumi di un forno di fusione della ghisa, con formazione di una nube che ha provocato malore a 7 operai.
ENNE GAS Comunicato Stampa	20/04/2004	TORINO	Scoppio (bombola GPL ?) provoca il crollo di una palazzina e 2 morti e 5 feriti.
VV.F.	13/04/2004	BARI	Fuga di gas da una vecchia cisterna in disuso, che ha diffuso una sostanza maleodorante e irritante in tutta la città. Allarme tra i cittadini che hanno abbandonato le abitazioni e i locali.
VV.F.	31/03/2004	SIRACUSA	Fuoriuscita di circa 2 mc di anidride solforosa ed aria da una condotta di uno stabilimento petrolchimico: la dispersione ha provocato una nube di acido solforico nello stabilimento.
VV.F.	29/03/2004	CROTONE – Passovecchio	Rottura di tubazione che ha provocato la fuga di ammoniaca in un deposito ortofrutticolo.
VV.F.	17/03/2004	CATANIA – Aci Bonaccorsi	Esplosione e successivo incendio causati da una fuga di gas da una bombola di GPL in una piccola costruzione: gravemente ferita una persona, danni all'edificio.
Il Messaggero	19/02/2004	ROMA – III Municipio	Ottenuta promessa ammodernamento rete gas
VV.F.	17/02/2004	MILANO – Via Belfiore	Fuga di gas: evacuati gli uffici Telecom e del Consolato di Polonia.
VV.F.	10/02/2004	ROMA – Via Telegono	Un escavatore ha inavvertitamente danneggiato un tubo della conduttura del gas, provocando una perdita: evacuato un palazzo di tre piani.

ENNE GAS Comunicato Stampa	04/02/2004	NAPOLI – S. Antimo	Fuga di gas causa esplosione con conseguente crollo del solaio dell'appartamento e ferimento per ustione di 6 persone tra cui 4 bambini.
VV.F.	02/02/2004	ROMA – Largo Somalia	Fuga di gas metano da una tubazione della rete cittadina: bloccata al traffico la zona, evacuati 22 appartamenti e rimosse auto parcheggiate davanti all'edificio.
VV.F.	14/01/2004	MILANO – Castano Primo	Tentato suicidio di una persona che si è barricata in casa minacciando di far esplodere una bombola di gas e delle taniche di benzina: evacuato il fabbricato.
VV.F.	13/01/2004	SAVONA – Località S. Giuseppe di Cairo	Fuga di gas da una condotta principale di metano: interrotto il traffico ferroviario e sulla statale 29.
VV.F.	13/01/2004	LODI – Graffignana	Impianto scalda acqua installato in modo non conforme alle norme di sicurezza provoca fuga di monossido di carbonio: intossicate 2 donne.
VV.F.	06/01/2004	PERUGIA – Foligno	Esplosione dovuta ad una fuga di gas: distrutti due edifici.
VV.F.	15/12/2003	ROMA	Fuoriuscita di monossido di carbonio per malfunzionamento di una canna fumaria: morte di una donna e svenimento del figlio, dichiarati inagibili 8 appartamenti.
VV.F.	02/12/2003	GENOVA – Pegli, Via Dagnino	Dispersione di gas da una tubazione: evacuate 14 famiglie, per un totale di 40 persone.
VV.F.	30/11/2003	COMO – Cantù, Via Ariberto	Fuoriuscita di monossido di carbonio per malfunzionamento di una caldaia: intossicate 4 persone
VV.F.	14/11/2003	PISTOIA – Via dell'Olmo	Fuoriuscita di gas per rottura tubazione dovuta ad un incidente d'auto: evacuato un intero edificio, invaso dal gas.
VV.F.	02/11/2003	MILANO – Via delle Ande	Fuga di gas da una condotta stradale: invasi i locali interrati della vicina casa di riposo S. Giuseppe, evacuazione dell'intero istituto.
VV.F.	23/10/2003	GENOVA – Via Minghetti	Fuga di gas per la rottura di una tubazione durante alcuni lavori di scavo: chiusura la traffico in tre strade, evacuate 15 famiglie da un edificio e 40 ospiti da un albergo.
VV.F.	23/10/2003	GENOVA – Via Colano	Fuga di gas: interdetto il transito a tutti i veicoli.

ENNE GAS C. Stampa	11/2003	ROMA – Palombara Sabina	Fuga di fumi della combustione del metano da una caldaia della Scuola Elementare “Monsignor Lorenzo De Angelis”
VV.F.	20/10/2003	MILANO – Rescaldina	Improvvisa fuga di gas durante alcuni lavori di manutenzione agli impianti frigoriferi di un centro commerciale: intossicati 2 operai.
VV.F.	19/10/2003	AREZZO	Esplosione in un appartamento provocata da una fuoriuscita di gas da una bombola: ferite 2 persone.
Il Messaggero	09/10/2003	ROMA – Via Ventotene	5 condanne operai Italgas (patteggiamento pene) per fuga gas del 27/11/2001 in Via Ventotene (che aveva causato l’esplosione di un palazzo, danni ai palazzi vicini, 8 morti, 20 feriti, 200 senza tetto per 3 anni)
VV.F.	07/10/2003	LECCE – Galatone	Esplosione in un appartamento causata da una fuoriuscita di GPL: ustionata gravemente l’anziana proprietaria.
VV.F.	18/09/2003	BRESCIA – Torbole Casaglia	Fuga di gas in uno stabile: evacuazione di 5 famiglie.
Il Messaggero	13/06/2003	ROMA – Via Civinini	Esplosione appartamento a seguito fuga di gas. 3 appartamenti inagibili
VV.F.	11/06/2003	ROMA – Via Monte Giberto	Fuga di gas metano da una condotta danneggiata durante alcuni lavori di scavo: interdetta la zona al traffico veicolare e pedonale, ricoverato un operaio.
ENNE GAS Comunicato Stampa	02/06/2003	TORINO	Scoppio provocato da fuga di gas da una caldaia provoca 1 morto e 3 feriti.
VV.F.	04/05/2003	LECCE – Tuglie	Esplosione all’interno di un appartamento seminterrato dovuta da una fuga di gas GPL fuoriuscito da una bombola: ferita una persona, cedimento strutturale di alcune parti interne dell’appartamento.
VV.F.	15/04/2003	NAPOLI – Ercolano	Una fuga di gas GPL da una bombola provoca un’esplosione in un appartamento: ustionata una persona.
VV.F.	15/04/2003	NAPOLI – Via A. Labriola	Esplosione causata da una fuga di gas metano in un locale adibito a magazzino: ingenti danni materiali.
VV.F.	06/04/2003	BOLOGNA	Esplosione di gas nella galleria in fase di scavo del cantiere E5 – Monte Bibele Nord della linea ferroviaria Alta Velocità: gravemente ustionati 5 operai.

VV.F.	06/04/2003	ROMA – Via Luigi Biolchini	Fuga di gas: evacuato un intero edificio per un totale di 36 famiglie.
VV.F.	03/04/2003	MILANO – Via Pezzetti	Rottura di una condotta di gas metano durante i lavori di scavo: evacuate circa 60 persone.
VV.F.	24/03/2003	LODI – Casalpusterlengo	Fuga di gas in un appartamento in fase di ristrutturazione: evacuato l'edificio.
VV.F.	24/03/2003	Verbano-Cusio-Ossola – Comuni di Pallanzeno	Fuga di gas GPL da un serbatoio interrato della capienza di 3 mc: interrotto il flusso veicolare sulla strada statale 33.
VV.F.	20/03/2003	ROMA – Via Sabotino	Fuga di gas: evacuate 2 palazzine.
VV.F.	13/03/2003	ROMA – Fidene, Piazza Stia	Esplosione di una bombola di gas in seguito all'incendio divampato in un appartamento al terzo piano di uno stabile: distrutta l'abitazione e danneggiati alcuni appartamenti adiacenti e sovrastanti, feriti i due inquilini.
ENNE GAS Comunicato Stampa	10/03/2003	LIVORNO	Fuga di gas provoca crollo con 2 morti e 4 feriti.
VV.F.	23/02/2003	FERRARA – Masi San Giacomo	Incendio propagato da un fornello a gas: parzialmente distrutto un locale adibito a lavanderia.
VV.F.	21/02/2003	FERRARA	Fuga di gas per malfunzionamento di uno scaldabagno alimentato a metano in un appartamento: intossicate per monossido di carbonio 3 persone.
VV.F.	19/02/2003	PALERMO	Fuoriuscita di gas da una lesione nel tubo di scarico della caldaia: deceduto un uomo, intossicati i due figli e la moglie.
VV.F.	19/02/2003	ENNA – Pietraperzia	Esalazioni di monossido di carbonio prodotto dalla combustione di una copertura elettrica incendiatasi per un corto circuito: deceduta una donna.
VV.F.	17/02/2003	LECCO – Misaglia	Esplosione dovuta da una fuga di gas in appartamento al piano mansardato di un edificio: danneggiato il locale e ferita una persona.
VV.F.	17/02/2003	MESSINA – Montalbano Elicona	Esplosione e incendio provocati dalla fuoriuscita di gas da una stufa difettosa: decedute due bambine, in gravissime condizioni il padre, gravi danni all'appartamento.

VV.F.	16/02/2003	SAVONA – Vado Ligure	Esplosione avvenuta in seguito alla fuoriuscita di gas da una cisterna all'interno di un capannone: ferito un operaio, danni alla copertura del reparto dove si stava lavorando.
VV.F.	13/02/2003	RAGUSA – C. da Selvaggio	Perdita di gas metano dovuta alla rottura accidentale di una tubazione a bassa pressione durante alcuni lavori di scavo: evacuati 2 edifici civili e una scuola, per un totale di circa 150 persone.
VV.F.	12/02/2003	MASSA CARRARA – Pontremoli	Fuga di gas metano da una condotta cittadina tranciata durante dei lavori di scavo: interrotto il traffico veicolare sulla SS. 62.
VV.F.	11/02/2003	NAPOLI – Via Pietro Castellino	Incendio di un'autovettura provoca l'esplosione del serbatoio di GPL: due persone ferite, danni ai fabbricati circostanti.
VV.F.	11/02/2003	NAPOLI – Qualiano	Incendio provocato da una fuga di gas da una bombola di GPL in un appartamento al terzo piano di una palazzina: salvata una persona.
VV.F.	11/02/2003	ROMA – Capena	Fuoriuscita di monossido di carbonio da una stufa alimentata a GPL: deceduta una persona, intossicata un'altra.
VV.F.	10/02/2003	COSENZA – Rossano	Fuga di gas da un serbatoio di GPL danneggiato da uno smottamento franoso: evacuate 2 palazzine.
VV.F.	06/02/2003	PAVIA	Fuga di gas per la rottura di una tubazione avvenuta all'interno di un cortile condominiale, che ha interessato il terreno circostante, la tromba delle scale e parte degli scantinati: evacuate 24 famiglie.
VV.F.	04/02/2003	PESCARA – Fosso Grande	Esplosione di una bombola di gas in una discarica abusiva: feriti due Vigili del Fuoco.
VV.F.	03/02/2003	GENOVA	Fuoriuscita di monossido di carbonio da una stufa a gas priva di tubi di scarico: morte due giovani extracomunitarie, intossicati due ragazzi.
VV.F.	31/01/2003	PALERMO – Pollina, Via dei Caduti in Guerra	Esplosione provocata da una fuga di gas GPL da una bombola in una palazzina: deceduta una persona, danni all'immobile.
VV.F.	26/01/2003	MACERATA – Rotacupa	Fuoriuscita di monossido di carbonio dalla tubatura di adduzione di GPL di una vecchia caldaia: intossicate 7 persone.

VV.F.	21/01/2003	TERAMO – Ancarano	Fuga di gas durante la fase di allacciamento del collegamento idraulico da un serbatoio di 5 mc di GPL all'impianto di utilizzo di un'industria tipografica: interrotto il traffico sulla Strada Provinciale 19.
VV.F.	05/01/2003	TORINO – Rivoli	Fuoriuscita di monossido di carbonio da una caldaia alimentata a gas metano: intossicate sette persone, di cui 3 bambini.
VV.F.	02/01/2003	LECCE – Melissano, Via Campi dei Fiori	Esplosione in un appartamento al pian terreno dovuta da una fuga di gas da una bombola: ferita una persona, dichiarato inagibile l'edificio.
VV.F.	01/01/2003	BRESCIA – Calcinato	Esplosione, seguita da incendio, causata da una fuga di gas dal tubo di alimentazione del piano cottura di un appartamento in un edificio a due piani.
VV.F.	18/12/2002	MANTOVA	Un autocarro urta un tubo situato all'esterno di un'abitazione nel centro della città, provocando una fuga di gas: evacuati uffici e abitazioni.
VV.F.	17/12/2002	PALERMO – Campofelice di Roccella	Esplosione e conseguente incendio causati da una fuga di gas da una bombola a servizio di una cucina in un appartamento al piano terra: ferite due persone, danni alle strutture degli appartamenti al piano terra e al primo piano.
VV.F.	16/12/2002	GENOVA	Fuoriuscita di monossido di carbonio per il malfunzionamento di una stufa a gas: deceduti un bambino e i suoi due nonni.
VV.F.	11/12/2002	CASERTA – Gricignano D'Aversa	Esplosione provocata da una perdita di GPL dalla rete di adduzione di uno stabile: danneggiati il primo e il secondo piano, ustionata una donna.
VV.F.	09/12/2002	CAGLIARI	Fuga di gas in alcune vie del centro della città.
VV.F.	04/12/2002	GENOVA – Via Amendola	Fuga di gas dalla rete di distribuzione cittadina: evacuato uno stabile per un totale di circa 100 persone.
VV.F.	02/12/2002	ROMA – Corcolle	Fuga di gas dovuta alla rottura di una condotta di metano durante dei lavori di scavo: evacuati alcuni edifici nel raggio di 500 metri dalla condotta.
VV.F.	02/12/2002	ROMA – Via Vivaldi	Fuga di gas metano da una condotta di alimentazione di un impianto termico e conseguente incendio: evacuato l'intero stabile.

VV.F.	21/11/2002	TORINO – Pinerolo	Esplosione causata da una fuga di gas in un edificio di tre piani: crollati due solai, estratte dalle macerie due persone.
VV.F.	18/11/2002	FIRENZE – Via Lorenzini	Fuga di gas per danneggiamento di una condotta per il metano del diametro di 100 mm: interrotto il traffico ferroviario sulle linee Firenze-Empoli e Firenze-Prato
VV.F.	11/11/2002	ROMA – Via Flaminia, km 11.500	Fuga di gas provocata dal danneggiamento di una tubatura dell'alta pressione durante i lavori di manutenzione: deviato il traffico, chiuse le vie di accesso, in entrata e in uscita.
VV.F.	28/10/2002	TERNI	Fuga di gas in un appartamento al quinto piano di un edificio.
VV.F.	24/10/2002	BOLOGNA – S. Lazzaro, località Ivice	Fuga di gas per danneggiamento di una tubazione di gas metano di media pressione del diametro di 150 mm durante alcuni lavori di scavo: evacuata la zona in un raggio di circa 300 metri, evacuata una struttura scolastica.
VV.F.	14/10/2002	MANTOVA – Castiglione	Fuga di gas provocata dalla dimenticanza di un giovane tedesco che ha lasciato aperto uno dei rubinetti del gas: evacuata l'intera palazzina, circa 20 persone.
VV.F.	02/10/2002	BRACCIANO	Fuga di gas
VV.F.	30/09/2002	FERRARA	Fuga di gas in un appartamento
VV.F.	23/09/2002	ROMA – Zona Montemario, Via Pieve di Cadore	Fuga di gas provocata da alcuni lavori di scavo che hanno danneggiato una conduttura del gas ad alta pressione: evacuate le palazzine circostanti, circa 30 famiglie.
VV.F.	16/09/2002	VERCELLI – Via Trino	Rischio di esplosione per una pentola lasciata sul fornello acceso, che ha provocato una fuga di metano: intossicato l'inquilino dell'appartamento.
VV.F.	28/08/2002	GROSSETO	Allarme gas in centro
VV.F.	06/08/2002	ROMA – zona Colli Albani	Fuga di gas da alcuni tombini situati sotto un palazzo, con un livello di gas nell'aria superiore al 90%: evacuate circa 50 famiglie.
VV.F.	29/07/2002	VARESE	Esplosione provocata da una fuga di gas in un appartamento al 4° piano di una palazzina: deceduto l'abitante dell'alloggio, ferita un'altra persona, notevoli danni materiali alla palazzina.
VV.F.	25/07/2002	ROMA – Via Cassia	Fuga di gas: evacuate circa 15 persone.



VV.F.	25/07/2002	ROMA – Via di Riserva Nuova	Fuga di gas dai tombini per la rottura di una tubazione: evacuate circa 30 famiglie per un totale di 50 persone.
VV.F.	23/07/2002	VENEZIA – Jesolo	Fuga di gas
VV.F.	21/07/2002	ROMA – Viale Europa e Viale Beethoven	Fuga di gas per la rottura di una tubazione con una saturazione dell'aria prossima ai livelli di esplosione: evacuate qualche decina di persone.
VV.F.	01/07/2002	MILANO – Via Giovanni da Cermenate	Suicida provoca la fuoriuscita di gas che causa una violenta esplosione: deceduta una persona e ferite 22 persone.
Il Corriere della Sera	28/06/2002	MILANO – Viale Cermerate	Un uomo si barricata in casa per non essere sfrattato, con l'appartamento saturo di gas, e provoca l'esplosione del palazzo: una vittima, 23 feriti.
VV.F.	26/06/2002	CROTONE – Via Farina	Fuga di GPL dall'impianto di distribuzione di due serbatoi da 1.750 litri, a causa della rottura della tubazione di adduzione del gas durante i lavori di posa di alcune piante nel giardino adiacente agli edifici interessati: evacuate circa 150 persone.
VV.F.	22/05/2002	BRESCIA – Via Capriolo	Esplosione dovuta a una perdita di gas all'interno di un appartamento: ferite 3 persone, evacuati 14 appartamenti.
VV.F.	21/05/2002	ASTI – Via Gerbi	Fuga di gas metano dalla rete cittadina provocata da un escavatore durante dei lavori per la posa di una condotta fognaria: evacuati la piscina comunale, il palazzotto dello sport e i fabbricati antistanti il luogo dell'incidente.
VV.F.	21/05/2002	CATANIA – Via Piraino	Esplosione provocata dalla fuoriuscita di gas da una bombola in una cucina: crollo parziale di alcune pareti dell'appartamento, ferito l'inquilino.
VV.F.	16/05/2002	NOVARA – Via Rondonotti	Fuga di gas metano da una condotta cittadina: evacuato uno stabile occupato da 13 famiglie.
VV.F.	15/05/2002	PALERMO – Via Croce Rossa	Esplosione dovuta ad una fuga di gas metano per tentato suicidio all'interno di un appartamento: decesso del suicida, ferite 12 persone, evacuato un edificio di 13 piano fortemente danneggiato.
VV.F.	12/05/2002	ROMA – Via E. Praga	Esplosione all'interno di un tombino stradale originata da una fuga di gas: evacuato uno stabile.

VV.F.	08/05/2002	TORINO – Collegno	Fuga di gas dovuta alla rottura di una tubazione stradale interrata a media pressione durante dei lavori di scavo: evacuati gli edifici limitrofi e interrotto il traffico veicolare, protezione di alcune scuole presenti nella zona.
VV.F.	05/05/2002	ROMA – Via Passi, zona Boccea	Fuga di gas metano provocata dalla rottura di una condotta perforata da un escavatore che eseguiva lavori di manutenzione e che ha tranciato anche una condotta elettrica di media tensione.
VV.F.	31/03/2002	FROSINONE – Ceprano	Esplosione per una fuga di gas all'interno di un fabbricato civile di tre piani: ferite 12 persone, crollato gran parte del fabbricato.
VV.F.	09/03/2002	ROMA – Frascati, Via Mamiani	Fuga di gas metano da una condotta cittadina: evacuate circa 100 persone.
VV.F.	09/03/2002	LODI – Livraga	Fuoriuscita di monossido di carbonio per il malfunzionamento di una stufa a gas: intossicate 6 persone.
VV.F.	07/03/2002	NAPOLI – area portuale	Forte odore di gas originato dalla perdita di odorizzazione durante le operazioni di scarico di una gasiera: allarme tra le persone.
VV.F.	07/03/2002	MILANO – Viale Tebaldi	Fuga di gas per la rottura di una tubazione da 50 mm durante lavori di rifacimento di un cortile interno: evacuazione di 11 famiglie, chiusura del traffico.
VV.F.	07/03/2002	VERONA – Via Centro	Fuoriuscita di monossido di carbonio provoca due morti e due intossicati.
VV.F.	01/03/2002	CUNEO – Saluzzo	Intossicazione da monossido di carbonio di 8 persone, tra cui tre bambini, a causa del cattivo funzionamento di una caldaia alimentata a gas.
VV.F.	28/02/2002	ROMA – Via Fosso del Poggio	Consistente fuoriuscita di gas da una condotta cittadina di distribuzione, durante dei lavori per la posa nel sottosuolo di cavi elettrici: evacuati alcuni edifici e negozi.
VV.F.	24/02/2002	BRESCIA – Orzivecchi	Intossicazione da monossido di carbonio di 4 persone, di cui due bambini di 6 mesi.
VV.F.	21/02/2002	COMO – Bregnano	Intossicate 3 persone per il monossido di carbonio sprigionatosi da una stufa alimentata a metano malfunzionante e posizionata all'interno dell'appartamento.

VV.F.	21/02/2002	FIRENZE	Intossicate 4 persone per il monossido di carbonio prodotto dal cattivo funzionamento di una stufa alimentata a gas metano ubicata all'interno dell'abitazione.
VV.F.	21/02/2002	VIBO VALENTIA	Fuga di gas per la rottura accidentale di una tubazione secondaria della rete cittadina di distribuzione.
VV.F.	15/02/2002	CAMPOBASSO – Trivento	Esplosione provocata da una fuga di gas GPL all'interno di un edificio di due piani: ferite 4 persone, crollate le pareti perimetrali e le tramezzature interne.
VV.F.	12/02/2002	ROMA	Esplosione per una fuga di gas in un impianto cucina al piano terra di un edificio: danneggiate seriamente le tramezzature interne e le strutture portanti, inagibile l'intero edificio.
VV.F.	12/02/2002	NAPOLI – Via Ulderico Masoni	Perdita di gas da una condotta cittadina: evacuato un edificio ospitante il Centro formazione professionale della Regione Campania.
VV.F.	01/02/2002	LA SPEZIA – Viale Italia	Fuga di gas per la rottura di una tubazione durante dei lavori di scavo per la sostituzione di una cisterna all'interno di un distributore di carburanti: evacuati diversi edifici e uffici.
VV.F.	16/01/2002	UDINE – Latisana	Esplosione per una perdita di gas all'interno di un'abitazione: gravemente ustionata una persona, danneggiato il fabbricato.
VV.F.	16/01/2002	AREZZO – Castelfranco di Sopra	Fuga di gas per la rottura di una tubazione interrata durante alcuni lavori di scavo: disagi per oltre 6.000 utenze.
VV.F.	14/01/2002	BENEVENTO – Morcone	Esplosione seguita da incendio per una perdita di gas GPL da una bombola in un'abitazione: morto un'anziana donna, notevoli danni materiali.
VV.F.	14/01/2002	VITERBO	Fuga di gas da una cisterna di GPL in riparazione presso un'officina meccanica: chiuso il traffico veicolare e pedonale.
VV.F.	13/01/2002	MILANO – Via Conchetta	Fuga di gas dal foro di ingresso della tubazione in alcuni locali interrati, adibiti a cantine, di uno stabile di otto piani: evacuate 50 famiglie per un totale di circa 100 persone.
VV.F.	11/01/2002	ROMA – Via Gorizia	Fuga di gas: evacuato un intero stabile.
VV.F.	10/01/2002	TERAMO – Roseto, località Sinace Villa S. Giovanni	Fuga di gas per la rottura di una tubazione interrata durante i lavori di sistemazione di un terreno: interrotto il traffico stradale.

VV.F.	10/01/2002	VITERBO – SS. 2 Cassia km 52	Fuga di gas per il danneggiamento di una condotta: interrotta la viabilità per ore.
VV.F.	08/01/2002	VERCELLI - Santhià	Fuga di gas dalla rete di distribuzione cittadina: evacuati gli edifici limitrofi anche per il giorno seguente.
ENNE GAS Comunicato Stampa	08/01/2002	ROMA – Via Mammuccari	Fuga di gas da una caldaia provoca un'esplosione: distrutti 3 appartamenti dello stabile e ferite 2 persone.
VV.F.	06/01/2002	PRATO – Via Vannucci	Deceduti due anziani coniugi per intossicazione da monossido di carbonio.
VV.F.	28/12/2001	L'AQUILA – Casamaina di Lucoli	Morti due giovani per intossicazione da monossido di carbonio formato dai gas di scarico della caldaia a servizio dell'impianto di riscaldamento dell'appartamento. Deceduti per lo stesso motivo due anziani coniugi all'interno di un'abitazione.
VV.F.	18/12/2001	MILANO – Via Sebeto	Fuga di gas per la rottura di una condotta cittadina: evacuate due palazzine per un totale di 40 famiglie.
VV.F.	15/12/2001	ROMA – Via Latina	Fuga di gas sulla sede stradale proveniente dalle condotte fognarie e dai locali interrati di uno stabile: evacuate circa 30 famiglie.
VV.F.	02/12/2001	ROMA	Deceduto il quarto Vigile del Fuoco coinvolto nell'esplosione avvenuta il 27 novembre in Vie Ventotene, in seguito alla quale era caduto in coma irreversibile.
VV.F.	27/11/2001	ROMA –Via Ventotene	Esplosione e incendio per fuga di gas in un palazzo: deceduti 3 Vigili del Fuoco e altri gravemente feriti, decine di civili feriti, notevoli danni materiali alle abitazioni circostanti, evacuate 5 palazzine.
VV.F.	19/11/2001	TREVISO – Motta Livenza	Fuga di gas a fortissima pressione durante le operazioni di sondaggio del terreno mediante carotaggio.
VV.F.	12/11/2001	ANCONA – Falconara	Esplosione e incendio per una fuga di gas, preceduta da un boato, da una condotta della centrale Turbogas IGCC di una raffineria: ustionato un operaio.
VV.F.	23/10/2001	BOLOGNA – Via Bellaria	Esplosione seguita da un incendio per una fuga di gas nel locale cucina di un appartamento al terzo piano di uno stabile: decesso di una ragazza disabile, ustioni al padre e alla madre, gravemente danneggiato

			l'appartamento e quelli contigui.
VV.F.	11/10/2001	GENOVA – Via Giovanni Torti	Esplosione per una fuga di gas in un edificio a sei piani: crollato parzialmente l'edificio, ferite 4 persone, evacuato lo stabile composto da 60 appartamenti.
VV.F.	12/09/2001	FIRENZE – Campi Bisenzio	Incendio per fuga di gas all'interno di uno stabilimento di imbottigliamento di GPL: ustionati due operai.
VV.F.	25/08/2001	ROMA – Monte Mario	Esplosione e incendio per una fuga di gas in alcuni monolocali situati al quarto piano di un edificio: evacuato lo stabile, due persone decedute, ferite altre persone.
Il Messaggero	01/08/2001	ROMA – Quirinale	Evacuazione Quirinale per rottura di una tubatura durante lavori.
VV.F.	30/07/2001	ENNA – Scarlata	Incendio per fuga di gas in un'abitazione dove si trovavano due bombole di GPL contigue: seriamente ustionate 6 persone, di cui 2 bambine.
VV.F.	24/07/2001	ROMA – Via Pigorini	Esplosione per una fuga di gas da una cucina di un appartamento al quarto piano: ustionati e feriti alcuni Vigili del Fuoco e agenti di Polizia.
VV.F.	17/05/2001	SAVONA	Fuga di gas da alcune condotte all'interno di una scuola: intossicata una ragazza.
VV.F.	10/05/2001	TORINO – Via Barolo	Esplosione e successivo incendio provocati da una fuga di gas all'interno di un appartamento al primo piano di un edificio: crollo parziale dell'appartamento, deceduto un Vigile del Fuoco, ferito gravemente un residente.
La Padania	04/04/2001	TORINO	Tentativo di suicidio con il gas provoca l'esplosione dell'appartamento in cui vive con la madre: esplosi altri 3 appartamenti dello stesso stabile e uno del palazzo di fronte, ferito un inquilino.
Il Messaggero	08/01/2001	VERONA	Fuga di Gas da rete ASGM e crollo palazzina con 5 morti.
La Padania	28/09/2000	MILANO	Tentativo di suicidio con il gas provoca l'esplosione di un appartamento al primo piano di uno stabile: danneggiati 3 appartamenti e ferite 7 persone.
Il Messaggero	21/08/2000	USA – WASHINGTON	Esplosione Gasdotto della El Paso Energy Corporation con 10 morti.

La Padania	12/05/2000	TERAMO – Sant'Egidio alla Vibrata	Tentativo di suicidio con il gas provoca l'esplosione di un appartamento: feriti 2 Carabinieri e 4 Vigili del Fuoco.
La Padania	09/03/1996	BOLOGNA – Via Alberto Mario	Tentativo di suicidio con il gas provoca l'esplosione di una palazzina: uccise 3 persone, 4 feriti.
La Padania	30/09/1994	MILANO – Viale Monza	Tentativo di suicidio con il gas: crollato un palazzo di 4 piani, 7 morti, 13 feriti.
La Padania	18/11/1993	MILANO – Via Console Marcello	Un uomo tenta di suicidarsi con il gas di una bombola, provoca un'esplosione e il crollo del palazzo: 3 morti, 6 feriti.
Corriere della Sera 19/09/2006	1993	MILANO – Via Lorenteggio	Fuga di gas provoca esplosione.
Il Corriere della Sera 19/09/2006	1993	MILANO – Via Console Marcello	Fuga di gas provoca esplosione.
Il Corriere della Sera 19/09/2006	1992	MILANO – quartiere Precotto	Fuga di gas provoca l'esplosione di un edificio: 3 vittime.
La Padania	16/06/1991	PALERMO	Tentativo di suicidio con il gas di una donna di 42 anni, che provoca l'esplosione della palazzina: morti 3 inquilini.